

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по
реализации электроэнергетики и мощности
ООО «Омская энергосбытовая компания»

«___» _____ 2022 год.
А.В. Рудник



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
Главный инженер

АО «Сибирские приборы и системы»

«___» _____ 2022 год.
Д.В. Бердюгин

БАЛАНС
электрической энергии 2021 г.
АО «Сибирские приборы и системы»

№№ п/п		Уровень напряжения	2021 г. факт, кВт. час
1.	Поступление в сеть ВН	ВН	54 371 446
1.1	В т.ч.: ТСН-1,2	ВН	173 687
1.2	усл. – перемен. потери в ТСН-1,2	ВН	1 190
1.3	Т-1,2	ВН	48 039
1.4	усл. – постоянные потери	ВН	773 172
2.	Отпуск из сети с учетом потерь:		49 096 561
2.1	в т. ч. ОАО «Омскэлектро»	СН-2	47 722 785
2.2	В т. ч. потребители АО «СПС» - абоненты ООО ОЭЖ, в т.ч.:		1 373 776
2.3	- потребители АО «СПС»	ВН	1 663
2.4	- потребители АО «СПС»	СН-2	1 273 701
2.5	- потребители АО «СПС»	НН	98 412
3.	Собственное потребление	ВН	5 274 885
3.1	В т.ч. ТСН-1,2	ВН	173 687
3.2	усл. – перемен. потери в ТСН-1,2	ВН	1 190
3.3	усл. – переменные потери в Т-1,2	ВН	48 039
3.4	усл. – постоянные потери	ВН	773 172

Заместитель главного инженера
Главный энергетик

«___» _____ 2022 год.
А.Ю. Юнусов